

Российская Федерация
Управление образования администрации
Новооскольского городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида
с. Великомихайловка Новооскольского
района, Белгородской области»
309620, Белгородская область, Новооскольский
р-он, с. Великомихайловка ул. Каховка, дом 2
Тел.: (47233) 5-10-05, 5-10-65
№ 06 / 09 / 20 22 г.

Начальнику отдела – главному государственному инспектору
по пожарному надзору
по Новооскольскому городскому округу
Главного управления МЧС России
по Белгородской области
Забара А.А.
заведующего МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка»
Вознюк Светланы Александровны

ответ на предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
от 04.08.2022 г. за период с 08.08.2022 по 19.08.2022 г.

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» доводит до Вашего сведения,
что предписание выполнено по следующим пунктам:

1. Сделана заявка в ООО ВДПО Белгородской региональное отделение
О проведении проверки в части водоотдачи системы противопожарной
защиты и проведена оплата. Указатель закреплен в должном месте.
2. Приведена в рабочее состояние и навешена дверь, разделяющая
лестничную клетку и тамбур-шлюз, предусмотренная проектной
документацией.
3. Приспособления для самозакрывания на двери эвакуационных выходов
заказаны и будут установлены в течение месяца.
4. Колпаки на светильники в медицинском кабинете и в группе
компенсирующей направленности одеты.
5. Ковры по группам закреплены, дорожки убраны.
6. Запор (замок) на дверях пищеблока свободно открывается изнутри без
ключа.
7. Дополнительно куплен 3 фонарь для дежурного.

Заведующий МБДОУ:



С.А. Вознюк