

Отметка о размещении (22.09.2021 г. 31220061000200945779) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Белгородской области
308015, г. Белгород, пр-т Славы, 102. Телефон: (4722) 32-12-00. Факс: (4722) 32-86-01,
e-mail: gu@31.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу
309641, г. Новый Оскол, улица Сушкова 28. Тел./факс: (47233) 4-50-08,
e-mail: gpn-novooskol@31.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 7/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела — главного государственного инспектора по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Забара А.А. № 7 от 04.08.2022 г., в период с «08» 08.2022 г. по «19» 08.2022 г.

Забара Александром Александровичем – начальником отдела - главным государственным инспектором по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области

Рзаевым Вусалом Видади Оглы — старшим дознавателем - государственным инспектором по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» Вознюк С.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения предписания	Отметка об исполнении
1	2	3		
1.	Руководитель не организовал проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, нет указателя о месте нахождения (расположения) гидранта.	Осн. п. 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	20.09.2022	
2.	Отсутствует дверь, разделяющая лестничную клетку и тамбур-шлюз, предусмотренной проектной документацией.	Осн. п. 16 «д» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	20.09.2022	
3.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Осн. п. 24 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	20.09.2022	
4.	В кабинетах медицинской сестры и младшей группы 2-ом этаже светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Осн. п. 35 «в» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	20.09.2022	
5.	Ковры и ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации, в группах и актовом зале не закреплены к полу.	Осн. п. 31 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	20.09.2022	
6.	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода в помещении кухни не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	Осн. п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	20.09.2022	
7.	На объекте защиты отсутствуют ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и СИЗОД из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного.	Осн. п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	20.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник отдела - главный государственный инспектор по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области
Забара А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Старший дознаватель - государственный инспектор по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области
Зяев В.В.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области»
Вознюк С.А.

«19»08.2022 г.



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.